

PSSE w Pile Oddział Laboratoryjny
Laboratorium Badania Wody i Gleby.

Zal.1 z dn. 29.09.2016 r. do Procedury PO-16 str.1/1



AB 616



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Czarnkowie

Data wpływu 23. 10. 2017 64 – 920 Pila
Al. Wojska Polskiego 13

tel. 67 351-98-07

tel./ fax 67 351-98-80

e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

www.psse-pila.pl

Znak sprawy

Załącznik

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 1098/Z/W/17

Zlecceniodawca: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Lubaszu
ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz

Numer protokołu pobrania próbki: ON.HK.468.1.2017.109

Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Czarnków

T. Dalewski

Identyfikacja metody pobierania próbek: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki: Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania: Wodociąg publiczny - Krucz
Krucz – wyjście do sieci

Nr rejestru próbki: 1098/ /W/17

Data pobrania próbki: 18. 0.2017r.

Data dostarczenia próbki/ rozpoczęcia
badania: 18.10.2017r./18. 0.2017r.

Godzina dostarczenia: 14

Data zakończenia badania 20.10.2017r

Lp.	Parametr	Wynik	Niepewność ^b (dla badań akredytowanych)	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskazników*	Identyfikator metody badawczej*
1	Liczba bakterii grupy coli ^Q	0	-	jtk/100ml	0 ¹⁾	PN-EI ISO 9308-1:2014
2	Escherichia coli ^Q	0	-	jtk/100ml	0	PN-EI ISO 9308-1:2014
3	Enterokoki kałowe ^Q	0	-	jtk/100ml	0	PN-EI ISO 7899-2:2004

b- dla badań mikrobiologicznych niepewność podaje się jako przedział z oszacowanymi granicami obliczony na podstawie niepewności rozszerzonej dla poziomu ufności 95%, przy k=2. Przedział podawany jest dla wyników od 4 do 200 jtk bakterii.

Q - „ badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989)

1) Dopuszcza się pojedynczo bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku.

** Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Pila, dnia 20.10.2017r.

Data sporządzenia sprawozdania

Autoryzował:

poz. 1-3 – mgr Kamil Kryza

Młodszy Asystent

mgr Kamil Kryza

Koniec sprawozdania