

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	http://psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

~~oryginał~~/ kopia

ON.HK.4671.15.2017.430

Czarnków, dnia. 22.09.2017r.

DECYZJA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2017r., poz. 1261), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017r., poz. 328), § 21 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989), art.104, art.107 §1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

po zapoznaniu się z wnioskiem Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23, z dnia 7 września 2017r. z datą wpływu 08.09.2017r. oraz z dnia 19 września 2017r. (data wpływu 21.09.2017r.), dotyczącym zastosowania materiałów, wyrobów i preparatów do uzdatniania wody, t.j. uzupełnienia złożeń filtracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody w Prusinowie, wraz z załącznikami:

1. Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, dotyczący wyrobu: złoża filtracyjne, masa aktywna typ G, antracyt filtracyjny, dolomit prażony, masa dolomitowa typ L, zawierający piasek kwarcowy filtracyjny, rudę manganu, antracyt i dolomit, produkowany przez ECOPOL Spółka z o.o. Sp. Komandytowa 72-015 Police Dębostrów 50, wydany na wniosek producenta, nr atestu: HK/W/0507/01/2015, data wydania atestu 21.05.2015r.
2. Faktura nr 147/06/16/FV zakupu masy aktywnej G1 1,0-3,0 mm, z dnia 30.06.2016r., wystawiona przez ECOPOL Spółka z o.o. Sp. Komandytowa 72-015 Police Dębostrów 50 dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23

Pozytywnie ocenia zastosowanie poniższych materiałów i wyrobów do uzdatniania wody

Masa aktywna G1, produkowana przez ECOPOL Spółka z o.o. Sp. Komandytowa 72-015 Police Dębostrów 50, atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, nr atestu: HK/W/0507/01/2015, data wydania atestu 21.05.2015r., wydany na wniosek producenta

Z następującym zastrzeżeniem:

Po zastosowaniu wyrobu należy przeprowadzić, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, badanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Prusinowie pozwalające na stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w załącznikach 2 do 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, zapoznał się z wnioskiem Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23, z dnia 7 września 2017r., oraz z dnia 19 września 2017r. (data wpływu 21.09.2017r.), dotyczącym uzupełnienia złóż filtracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody w Prusinowie, oraz z załączoną do wniosku dokumentacją tj:

1. Atestem higienicznym Państwowego Zakładu Higieny, który dotyczy poniższego wyrobu do uzdatniania wody :

- Masa aktywna G1, produkowana przez ECOPOL Spółka z o.o. Sp. Komandytowa 72-015 Police Dębostrów 50, atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, nr atestu: HK/W/0507/01/2015, data wydania atestu 21.05.2015r., termin ważności atestu do 21.05.2020r.

Wymieniony produkt przeznaczony jest do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz na potrzeby gospodarcze, zgodnie z wydanym atestem odpowiada wymaganiom higienicznym i nie wymaga spełnienia specjalnych warunków w przypadku zastosowania.

Zgodnie z przedstawionym przebiegiem prac wymiana złóż odbędzie się w dniach 26-28.09.17 – kolejno w poszczególnych dniach na trzech odźlaziaczach wraz z ich dezynfekcją. Każdy filtr zostanie uruchomiony po upływie 24 h od uzupełnieniu złóż.

2. Dokumentem zakupu masy aktywnej G1 1,0-3,0 mm, z dnia 27.06.2016r., wystawionym przez ECOPOL Spółka z o.o. Sp. Komandytowa 72-015 Police Dębostrów 50 dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23


W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2017r., poz. 1261), art. 12, ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r., poz. 328), § 21 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), wyraził zgodę na zastosowanie ww. materiałów i wyrobów do wykorzystania w procesie uzdatniania wody w wodociągu publicznym w Prusinowie, zarządzanym przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23, na terenie gminy Lubasz.

Organ zastrzega jednocześnie, że na podstawie § 21 ust.3 ww. rozporządzenia ocena powinna być poparta wynikiem badania wody przeprowadzonym w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, po zastosowaniu materiału lub wyrobu należy wykonać badanie próby wody pozwalające na stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w załącznikach 2 do 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, ul. Zamkowa 8, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W terminie do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie**
B. Kościelska
(mgr Beata Kościelska)

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23,
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS