

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON.HK.4200.6.2019.126

Czarnków, dn..... 2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Sokołowie** nr sprawozdań z badań : **1527, 1528/W/19** przeprowadzonych w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy sprawozdań z badań prób wody pobranych przez pracowników organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w dniu 28.10.19, w następujących punktach:

1528/W/19- sieć Sokołowo 44

1527/W/19- sieć Kamionka 31, przedszkole

stwierdza, że woda, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, przeznaczona do spożycia przez ludzi, **odbiega od wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na:

- podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22° C, która wyniosła w próbie pobranej w przedszkolu w Kamionce > 300 jtk/1 ml, przy wartości zalecanej 200 jtk/1 ml.

- nieakceptowalny zapach wody stwierdzony w próbie pobranej z sieci Sokołowo 44

Stwierdzone niezgodności nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednak wymagają wyjaśnienia przyczyn i podjęcia działań naprawczych.

Zał. 1527, 1528/W/19

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23

2. Gmina Lubasz

3. a/a

AS