

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/067/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON.HK.468.1.2019.105,109

Czarnków, dn..... 2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Jędrzejewie**, nr sprawozdań z badań : **1093,1122/Z/W/19 oraz 1828/W/19** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach własnej kontroli wewnętrznej oraz przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego, prób wody, pobranych w dniach 03.12.19 i 11.12.2019 r. w następujących punktach:

hydrofornia w Jędrzejewie, woda uzdatniona podawana do sieci,

sieć Jędrzejewo 40 a- szkoła

stwierdza, że badanych próbach stwierdzono następujące przekroczenia,

w dniu 03.12.19:

1093/Z/W/19- woda podawana do sieci, mętność wody wyniosła 1,8 NTU, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h wyniosła > 300 jtk/1ml

w dniu 11.12.19:

1122/Z/W/19- woda podawana do sieci, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h wyniosła > 300 jtk/1ml

1828/W/19 -sieć Jędrzejewo 40a- szkoła- mętność wody wyniosła 5,9 NTU, zawartość żelaza 3110 µg/l, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h wyniosła > 300 jtk/1ml

Zalecana mętność wody wynosi 1 NTU, zalecana ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h wynosi dla wody podawanej do sieci 100 jtk/1ml a wody z sieci 200 jtk/1ml. Dopuszczalna zawartość żelaza wynosi 200 µg/l

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, **stwierdza, że w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, woda nie spełnia wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na ww przekroczenia.

Stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednak pogarszają cechy organoleptyczne wody oraz właściwości użytkowe i wymagają podjęcia działań naprawczych, o których należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

Załącznik 1093,1122/Z/W/19, 1828/W/19

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS